



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО» (АКАДЕМИЯ МАТУСОВСКОГО)

пл. Красная, д. 7, г. Луганск, г.о. город Луганск, ЛНР, 291001. Тел. +7 (8572) 59-02-62. E-mail: ilgaki@mail.ru
ИНН 9403019280 КПП 940301001 ОГРН 1229400075453

25.03.2025 № 416
На № _____ от _____

Руководителям предприятий

Запрос

о предоставлении ценовой информации (коммерческого предложения)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского» далее (Академия Матусовского) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2022г. № 2559, а также Федеральным законом от 05.04.2023 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях формирования обоснования цены Контракта просим предоставить ценовое предложение для организации закупки на оказание услуг по разработке проектной документации на установку узла учета тепловой энергии.

Описание объекта закупки и техническое задание

Объект закупки и его характеристики:

Оказание услуг по проектированию и согласованию сметной документации Академии Матусовского.

ОКПД – 71.12.16.000

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена за единицу, срок действия предлагаемой цены.

Академия Матусовского не будет использовать ценовую информацию: предоставленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков; полученную из анонимных источников.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, не включает каких-либо обязательств Заказчика.

Адрес предоставления ценовой информации: Российская Федерация, ЛНР, г.о. город Луганск, г. Луганск, пл. Красная, д.4, каб. 1.12.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий предложений: akademzakupki@yandex.ru

Контактное лицо: Казанцева Елена Алексеевна тел. (8572) 501925.

Срок предоставления ценовой информации до 31.03.2025 2025 г.

Предполагаемый срок проведения закупки: апрель 2025 г.

И.о. заведующего отделом закупок

Рыжова Л.Ю.

Приложение
к запросу ценовых предложений
от 15.09.2015 № 416

Техническое задание на разработку рабочего проекта узла учета тепловой энергии

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО» (Академия Матусовского)

Место нахождения Заказчика: 291001, Луганская Народная Республика, Г.О. Город Луганск, Г. ЛУГАНСК, ПЛ. КРАСНАЯ, Д. 7

Почтовый адрес Заказчика: 291001, Луганская Народная Республика, Г.О. Город Луганск, Г. ЛУГАНСК, ПЛ. КРАСНАЯ, Д. 7

Контактный телефон: (8572) 590262, 501926, 590261

Адрес электронной почты ilgaki@mail.ru

Предмет Контракта: оказание услуг по разработке рабочего проекта узла учета тепловой энергии (далее-услуги).

Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

1	Заказчик	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО» (Академия Матусовского)
2	Основание для проектирования	1. Технические условия на установку узла учета тепловой энергии (далее по тексту УУТЭ) №5301 исх №15/42-87-326 от 18.02.2025, выданные Управление Лугансктепло – филиал ГУП ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» (прилагаются)
3	Цель проектирования	Установка прибора учета тепловой энергии
4	Источник финансирования	Средства бюджетного учреждения
5	Адрес объекта	291001, Луганская Народная Республика, Г.О. Город Луганск, Г. ЛУГАНСК, ПЛ. КРАСНАЯ, Д. 7
6	Сроки выполнения работ	До 30-ти рабочих дней
7	Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности: первые фланцы задвижек на вводе в здание.	Согласно Приложения 2 к Контракту теплоснабжения № К 5182/3
8	Источник	Котельная (ул. Володарского, 18), принадлежащая Управлению

	теплоснабжения:	Лугансктепло – филиал ГУП ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
9	Назначение здания:	
10	Тип системы теплоснабжения	2-х трубная
11	Предусмотреть средства измерения в составе	Метрологические характеристики применяемых СИ должны соответствовать требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя». Преобразователи расхода (объема) теплоносителя, применяемые в узле учета, должны быть рассчитаны на работу при максимальной температуре теплоносителя, согласно ТУ
12	Требования к выполнению технической документации	1. При проектировании расходомеров на систему отопления применить монтажные комплекты. 2. Учет потребленной тепловой энергии и теплоносителя организовать в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1034 от 18.11.2013г. №О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя». 3. Сигнальные и силовые кабели к приборам запроектировать в кабель – канале или проволочном лотке. 4. Требования к степени защиты ШПК (шкаф питания и коммутации) – IP54. 5. Защитно-коммутационную аппаратуру, блоки питания, тепловычислитель, средство передачи данных установить в навесном шкафу.
13	Диспетчеризация	1. Функциональные возможности применяемого тепловычислителя должны обеспечивать: – формирование часовых и суточных архивов результатов измерений; – регистрацию нештатных ситуаций и их длительности; – наличие цифрового интерфейса RS232 или RS 485 для передачи информации; – наличие защиты от несанкционированного изменения настроечных параметров (базы данных).
14	Требования к проекту	При проектировании учитывать требования действующих норм, правил и государственных стандартов
15	Объем проектной документации	К проекту УУТЭ приложить следующие документы: 1. Техническое задание на проектирование УУТЭ. 2. Акт балансового разграничения и эксплуатационной ответственности. 3. Действующие сертификаты на приборы учета.
16	Согласование проекта	Согласовать проект в теплоснабжающей организации и передать заказчику один экземпляр проекта в бумажном виде.

