



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО» (АКАДЕМИЯ МАТУСОВСКОГО)

пл. Красная, д. 7, г. Луганск, г.о. город Луганск, ЛНР, 291001. Тел. +7 (8572) 59-02-62. E-mail: ilgaki@mail.ru
ИНН 9403019280 КПП 940301001 ОГРН 1229400075453

08.10.2026 № 1287

На № _____ от _____

**Руководителям предприятий,
организаций, учреждений**

Запрос ценовых предложений

Академия Матусовского в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в целях формирования обоснования цены Контракта просит всех заинтересованных лиц предоставить ценовое предложение с учетом положений настоящего запроса ценовой информации (Приложение к запросу) для организации закупки разработки проектной и рабочей документации систем пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена, срок действия предлагаемой цены.

Академия Матусовского не будет использовать ценовую информацию: предоставленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков; полученную из анонимных источников.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, не включает каких-либо обязательств Заказчика.

Адрес предоставления ценовой информации: Российская Федерация, ЛНР, г.о. город Луганск, г.Луганск, пл.Красная, д.7, каб. 207.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий предложений: akademzakupki@yandex.ru

Срок предоставления информации по запросу: 14.10.2026 (включительно)

Контактное лицо: Рыжова Людмила Юрьевна тел +7 (959) 128 30 03.

Предполагаемый срок проведения закупки: октябрь 2026 г.

**Заведующий отделом
закупок**

Л.Ю.Рыжова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: разработка проектной и рабочей документации систем пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

Общие требования к объекту закупки:

Наименование объекта «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Адрес объекта: 291001, ЛНР, г.о. город Луганск, город Луганск, ул. Красная площадь д. 4

ОКПД 2 : 43.29.11.140 Работы по противопожарной защите.

1. Проектное решение должно строго соответствовать действующему законодательству РФ, в том числе: Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации с использованием радиоканальных извещателей для сохранения исторического наследия. Руководствоваться нормами и правилами проектирования». СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту». ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

2. Цель и задачи проекта: **Своевременное обнаружение** очага возгорания на ранней стадии. **Формирование сигналов** управления для систем оповещения управления эвакуацией (СОУЭ), автоматического пожаротушения, противодымной вентиляции и инженерного оборудования здания. **Обеспечение безопасной эвакуации** людей из здания при возникновении ЧС.

3. Характеристика объекта:

Тип здания: Учебный корпус № 5, 4-этажное здание.

Конструктивные особенности: Кирпичные стены, железо-бетонные перекрытия.

Режим работы: С 07:00 до 19:00, ориентировочное количество учащихся, сотрудников и посетителей – 800 человек.

Смежные системы противопожарной защиты (СПЗ): На объекте отсутствуют системы автоматического пожаротушения (АУПТ) и дымоудаления, есть внутренний противопожарный водопровод (ВПВ).

4. Технические требования к Системе пожарной сигнализации (СПС)

4.1 **Архитектура системы:** Предусмотреть построение системы на базе адресно-аналогового оборудования/адресного оборудования.

4.2 **Разделение на зоны:** В соответствии с СП 484.1311500.2020 разделить объект на Зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) и Зоны защиты.

4.3 **Выбор извещателей:** В офисных и бытовых помещениях применить оптико-электронные дымовые пожарные извещатели. В местах возможного выделения пыли или пара (кухни, гаражи) применить тепловые извещатели. На путях эвакуации (коридоры, тамбуры, выходы) установить ручные пожарные извещатели.

4.4 **Устойчивость к отказам:** Линии связи (ДПЛС) должны быть защищены изолирующими модулями короткого замыкания (изоляторами шлейфов) для

сохранения работоспособности системы при единичном повреждении линии. 6. Технические требования к Системе оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

4.5 **Тип СОУЭ:** Предусмотреть систему оповещения людей о пожаре 3-го с речевым оповещением в соответствии с СП 3.13130.2009.

4.6 **Состав оборудования:** Световые табло «Выход» над эвакуационными выходами. Речевые настенные/потолочные динамики.

5. **Требования к интеграции со смежными инженерными системами:** При формировании сигнала «Пожар» СПС должна выдавать управляющие команды на: Отключение приточной и вытяжной общеобменной вентиляции. Включение систем противодымной защиты (при наличии).

6. Разблокировку электромагнитных/электромеханических замков системы контроля и управления доступом (СКУД) на путях эвакуации. Опускание лифтов на основной посадочный этаж с открытием дверей (при наличии лифтов). Передачу сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны (автоматически или через систему мониторинга).

7. Требования к электроснабжению и кабельной продукции

7.1 **Электропитание:** Системы СПС и СОУЭ отнести к 1-й категории надежности электроснабжения. Предусмотреть резервное питание от аккумуляторных батарей (АКБ) с расчетом работы: не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме «Пожар».

7.2 **Кабельные линии:** Использовать огнестойкие кабели с медными жилами, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением типа **FRLS** или **FRHF** (согласно ГОСТ 31565-2012).

7.3 **Кабеленесущие системы:** Прокладку кабелей выполнить в ПВХ-трубах, металлических лотках или гофропродукции, имеющих сертификат соответствия требованиям огнестойких кабельных линий (ОКЛ).

8. Размещение центрального оборудования Приемно-контрольные приборы и блоки индикации разместить в [помещении пожарного поста/помещении охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала]. Обеспечить органы управления интуитивно понятным интерфейсом и светозвуковой индикацией состояния системы.

9. Требования к составу проектной документации: Исполнитель должен передать Заказчику готовый проект в печатном виде в количестве 2 штук и электронном виде (в форматах PDF и DWG/AutoCAD).

10. Проект должен содержать: Пояснительную записку с расчетами (расчет емкости АКБ, расчет акустического давления СОУЭ). Схемы структурные и схемы подключений оборудования. поэтажные планы расположения оборудования и прокладки кабельных трасс с указанием ЗКПС. Спецификацию оборудования, изделий и материалов.

Предпочтения по бренду систем пожарной сигнализации (например, Болид, Рубеж, Сирius).

Планируемая система оповещения: простая звуковая сирена или речевые объявления

Срок исполнения : до 20.11.2026 г.

Этот документ составлен с учетом актуальной нормативной базы РФ (включая Федеральный закон № 123-ФЗ, СП 484.1311500.2020 и СП 3.13130.2009).